

| № п/п | Наименование энергоустановки | Наименование комплектующего оборудования | Кол-во, шт. | Тип, модель, фирма | Техническая характеристика | Вид и дата предыдущего ремонта | | Вид ремонта | Месяц проведения ремонта, суммарная трудоемкость, ч/ч | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|------|
| | | | | | | Кал. | Тек. | | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Комплексная трансформаторная подстанция | 1 | ЗХТП-1000 | 10/0,4 кВ | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 19 | ЦТП-I | Щаф распределительный | 1 | ЩР-11 | 0,4 кВ, 8 гр. | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | | Рубильник | 1 | ЯПБУ | 0,4 кВ, 250 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Электромагнитный пускатель | 1 | ПАЕ-312 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Выключатель автоматический | 1 | АП-50 | 10 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Магнитный пускатель | 1 | ПБ 122 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ЦТП-II | Щаф распределительный | 1 | ЩР-11 | 0,4 кВ, 8 гр. | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | Щаф распределительный | 1 | ЩР-11 | 0,4 кВ, 5 гр. | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | | Контактор | 1 | | 0,4 кВ, 250 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | | Электромагнитный пускатель | 3 | ПМ-12 | 0,4 кВ | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | | Выключатель автоматический | 1 | АП-50 | 10 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Магнитный пускатель | 2 | ПМЕ-211 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Автоматический выключатель | 2 | А 312 | 100 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | | Рубильник | 1 | ЯПБУ | 0,4 кВ, 250 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Осветительный щит | 1 | ОЩВ-6 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 21 | Артезианская | Рубильник | 1 | ЯПБУ | 0,4 кВ, 250 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Автоматический выключатель | 1 | А 3716 | 0,4 кВ, 160 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Автоматический выключатель | 1 | АЕ 205 | 0,4 кВ, 160 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Выключатель автоматический | 2 | АП-50Б | 16 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | Электромагнитный пускатель | 2 | ПМ-12 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Выключатель автоматический | 1 | АП-50 | 25 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 22 | Насосная РЧВ | Щаф распределительный | 1 | ЩР-11 | 0,4 кВ | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | | Контактор | 2 | | 0,4 кВ, 400 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | Щаф | 2 | ШУ-510 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| | | Выключатель автоматический | 1 | АП-50 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Преобразователь частоты | 1 | ПЧ-ТТ ПТ-50 | 380 В, 22 кВт | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Выключатель автоматический | 1 | АП-50 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Автоматический выключатель | 1 | | 160 А | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Осветительный щит | 1 | ОЩВ-6 | | | дек 16 | Т | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | ИТОГО | | | | | | | | 120 | 152 | 168 | 175 | 143 | 167 | 184 | 168 | 176 | 176 | 159 | 183 | | | | |
| | ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1971 |