Пункт 11, подпункт Г, 1абзац
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения,
нагрузок и уровней напряжения

ООО "СтройПарк" г.Орел ул .Полесская,9 корпус2
20 июня 2018г.

Объект	Параметры	Время суток, час (время московское)																								итого за сутки
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ПС Советская	U (Напряжение кВ)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Ф-418	I (ток фидеров А)		22	20	19	18	18	21	24	31	36	41	41	43	42	42	41	42	40	38	37	34	31	27	22	3	
	показ.счетч А	510.18	510.21	510.24	510.26	510.29	510.32	510.35	510.38	510.43	510.48	510.54	510.60	510.66	510.72	510.78	510.84	510.90	510.95	511.01	511.06	511.11	511.16	511.19	511.23	511.23	
	показ.счетч Р	165.772	165.780	165.788	165.795	165.802	165.809	165.815	165.823	165.830	165.839	165.849	165.859	165.870	165.880	165.891	165.901	165.912	165.924	165.934	165.944	165.954	165.964	165.973	165.982	165.99	
	Р(активная мощность МВт)		0.223	0.205	0.202	0.189	0.188	0.217	0.248	0.323	0.378	0.421	0.421	0.449	0.433	0.432	0.424	0.432	0.413	0.394	0.382	0.351	0.325	0.276	0.227	0.027	7.582
	Q (реактивная мощность МВар)		0.055	0.058	0.051	0.051	0.049	0.048	0.053	0.053	0.066	0.068	0.076	0.073	0.078	0.076	0.075	0.078	0.084	0.077	0.071	0.071	0.070	0.068	0.063	0.057	1.568
Ф-405	U (Напряжение кВ)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	I (ток фидеров А)		15	14	14	14	15	24	27	37	46	52	53	52	51	50	48	47	39	32	29	26	18	15	13	1	
	показ.счетч А	1303.82	1303.86	1303.90	1303.94	1303.98	1304.03	1304.10	1304.17	1304.28	1304.41	1304.56	1304.71	1304.87	1305.01	1305.16	1305.30	1305.43	1305.54	1305.63	1305.72	1305.79	1305.85	1305.89	1305.93	1305.93	
	показ.счетч Р	481.346	481.364	481.380	481.396	481.412	481.428	481.445	481.461	481.479	481.500	481.523	481.547	481.574	481.603	481.630	481.657	481.683	481.709	481.733	481.756	481.778	481.797	481.816	481.831	481.85	
	Р(активная мощность МВт)		0.152	0.148	0.146	0.144	0.156	0.249	0.276	0.386	0.474	0.541	0.550	0.542	0.530	0.524	0.495	0.485	0.406	0.328	0.304	0.273	0.185	0.159	0.136	0.007	7.596
	Q (реактивная мощность МВар)		0.064	0.058	0.058	0.059	0.058	0.060	0.059	0.063	0.076	0.082	0.089	0.098	0.101	0.099	0.097	0.093	0.094	0.087	0.081	0.079	0.070	0.068	0.054	0.052	1.798
Ф-420	U (Напряжение кВ)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
резерв	I (ток фидеров А)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	показ.счетч А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	показ.счетч Р	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ф-430	U (Напряжение кВ)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	I (ток фидеров А)		13	13	13	13	13	15	19	26	31	37	40	45	40	40	45	39	34	30	25	22	19	17	15	3	
	показ.счетч А	358.13	358.15	358.17	358.19	358.21	358.23	358.25	358.28	358.31	358.36	358.41	358.47	358.53	358.59	358.65	358.71	358.77	358.82	358.86	358.90	358.93	358.96	358.98	359.01	359.01	
	показ.счетч Р	143.14	143.15	143.15	143.16	143.17	143.17	143.18	143.18	143.19	143.20	143.20	143.21	143.22	143.23	143.24	143.26	143.27	143.28	143.29	143.29	143.30	143.31	143.32	143.32	143.33	
	Р(активная мощность МВт)		0.138	0.138	0.135	0.132	0.133	0.155	0.199	0.266	0.323	0.386	0.412	0.464	0.411	0.412	0.469	0.404	0.354	0.315	0.264	0.225	0.202	0.178	0.158	0.035	6.307
	Q (реактивная мощность МВар)		0.041	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.041	0.040	0.052	0.058	0.071	0.076	0.071	0.079	0.079	0.077	0.076	0.071	0.055	0.055	0.049	0.045	0.047	0.048	1.341
Ф-490	U (Напряжение кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	I (ток фидеров А)		8	9	9	8	9	10	10	12	12	12	14	14	13	13	13	12	11	8	7	6	7	7	7	2	
	показ.счетч А	1697.52	1697.54	1697.56	1697.58	1697.59	1697.61	1697.63	1697.66	1697.68	1697.71	1697.74	1697.77	1697.80	1697.83	1697.85	1697.88	1697.91	1697.93	1697.95	1697.96	1697.98	1697.99	1698.01	1698.03	1698.03	
	показ.счетч Р	1339.72	1339.72	1339.73	1339.74	1339.74	1339.75	1339.76	1339.77	1339.77	1339.78	1339.79	1339.81	1339.82	1339.83	1339.85	1339.86	1339.88	1339.88	1339.89	1339.90	1339.91	1339.91	1339.91	1339.91	1339.92	
	Р(активная мощность МВт)		0.136	0.152	0.152	0.144	0.152	0.168	0.176	0.200	0.216	0.232	0.240	0.240	0.232	0.224	0.232	0.200	0.192	0.144	0.120	0.104	0.128	0.128	0.128	0.040	4.080
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.056	0.064	0.056	0.064	0.056	0.056	0.008	0.088	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.056	0.056	0.064	0.064	0.048	0.000	0.000	0.040	1.560
ПС Приборная	U (Напряжение кВ)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Ф-1а	I (ток фидеров А)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	показ.счетч А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	показ.счетч Р	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ф-10	U (Напряжение кВ)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	I (ток фидеров А)		0	6	7	7	6	9	10	16	17	20	20	21	20	28	21	25	16	15	13	13	12	8	8	12	
	показ.счетч А	315.42	315.42	315.42	315.43	315.43	315.44	315.45	315.46	315.47	315.48	315.50	315.52	315.54	315.55	315.58	315.60	315.62	315.63	315.64	315.66	315.67	315.68	315.68	315.69	315.70	
	показ.счетч Р	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	0.00	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.060	0.072	0.072	0.060	0.096	0.108	0.168	0.180	0.204	0.204	0.216	0.204	0.288	0.216	0.264	0.168	0.156	0.132	0.132	0.120	0.084	0.084	0.120	3.408
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.154	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.632
Ф-1	U (Напряжение кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	I (ток фидеров А)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	показ.счетч А	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	1620.68	
	показ.счетч Р	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	735.85	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ф-12	U (Напряжение кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	I (ток фидеров А)		0	0	0	0	0	0	5	13	16	16	16	16	16	15	15	10	9	4	4	3	1	1	0	0	
	показ.счетч А	345.80	345.80	345.80	345.80	345.80	345.80	345.80	345.81	345.85	345.90	345.94	345.99	346.04	346.08	346.13	346.17	346.20	346.22	346.24	346.25	346.26	346.26	346.26	346.26	346.26	
	показ.счетч Р	202.89	202.89	202.89	202.89	202.89	202.89	202.89	202.89	202.96	202.96	203.03	203.09	203.16	203.23	203.30	203.37	203.44	203.50	203.57	203.64	203.71	203.71	203.71	203.71	203.71	
	Р(активная мощность МВт)		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.22	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.27	0.26	0.18	0.15	0.07	0.06	0.05	0.02	0.01	0.01	0.00	2.801
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094	0.217	0.281	0.270	0.281	0.281	0.285	0.266	0.255	0.176	0.150	0.075	0.064	0.053	0.023	0.015	0.008	0.000	2.794
Итого по СП акт. МВт			0.657	0.703	0.708	0.681	0.689	0.886	1.101	1.560	1.852	2.055	2.108	2.192	2.095	2.146	2.090	1.961	1.684	1.412	1.266	1.137	0.983	0.840	0.740	0.229	31.774
Итого по СП реакт. МВАр			0.160	0.213	0.214	0.209	0.213	0.206	0.302	0.516	0.698	0.725	0.762	0.774	0.782	0.767	0.752	0.671	0.593	0.500	0.489	0.322	0.260	0.195	0.171	0.196	10.692