

Сведения о потерях электроэнергии 2016 год

Наименование показателя	Ед.изм.	ООО "СтройПарк»
Норматив потерь (утвержденный ФСТ)	% к отпуску в сеть	1,744
Фактические потери	% к отпуску в сеть	2,041
	Тыс. кВтч	212,735
в том числе по уровням напряжения		
ВН	Тыс. кВтч	85,735
СН2	Тыс.кВтч	68,0
НН	Тыс.кВтч	59,0
Сверхнормативные потери (в фактических границах 2016года)	% к отпуску в сеть	0,297

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования по состоянию за 2016 г.

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Выполнение
Проведение технических проверок комплексов учета электрической энергии на объектах РСК, юридических лиц и потребителей	Ежеквартально	за счет тарифа	выполнено
Проведение рейдов по выявлению неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии	Ежеквартально	за счет тарифа	выполнено
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ	Ежеквартально	за счет тарифа	выполнено
Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета потребителей	Ежемесячно	за счет тарифа	выполнено
Отключение потребителей по заявкам энергосбытовых компаний	Ежемесячно	за счет собственных средств	выполнено