

## Сведения о потерях электроэнергии 2017 год

Наименование показателя	Ед.изм.	ООО "СтройПарк»
Норматив потерь (утвержденный ФСТ)	% к отпуску в сеть	1,812
Фактические потери	% к отпуску в сеть	1,989
	Тыс. кВтч	196,795
в том числе по уровням напряжения		
ВН	Тыс. кВтч	185,922
СН2	Тыс.кВтч	0,969
НН	Тыс.кВтч	9,904
Сверхнормативные потери (в фактических границах 2017года)	% к отпуску в сеть	0,177

### Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования по состоянию за 2017г.

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Выполнение
Проведение технических проверок комплексов учета электрической энергии на объектах РСК, юридических лиц и потребителей	Ежеквартально	за счет тарифа	выполнено
Проведение рейдов по выявлению неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии	Ежеквартально	за счет тарифа	выполнено
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ	Ежеквартально	за счет тарифа	выполнено
Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета потребителей	Ежемесячно	за счет тарифа	выполнено
Отключение потребителей по заявкам энергосбытовых компаний	Ежемесячно	за счет собственных средств	выполнено